

涞源县石片至伊家铺段、团圆桥
及 G112 至东杏花段改造工程
竣工验收报告

涞源县交通运输局

2021 年 12 月 13 日



公路工程竣工验收报告

一	工程名称	涞源县石片至伊家铺段、团圆桥及 G112 至东杏花段改造工程
二	工程地点及主要控制点	石片至伊家铺段改造工程起点位于留家庄乡石片村北终点止于涞源蔚县界。团圆桥位于涞蔚线团圆村。G112 线至东杏花改造工程起点在 G112 线，终点为塔崖驿乡东杏花村。
三	建设依据	涞发改批字（2021）41 号 涞行审交字【2021】005 号
四	技术标准与主要指标	1、涞源县石片至伊家铺段改造工程，设计速度 20km/h, 路基宽 7.5m, 路面宽 6.5m。 2、涞源县团圆桥改造工程，桥面净宽 7.5m+2*0.25m 护栏，设计荷载公路 II 级。 3、涞源县 G112 线至东杏花段改造工程，设计速度 20km/h, 路基宽 4m, 路面宽 3.5m。 主要技术指标： 设计速度：15~20 km/h. 设计荷载：公路-II 级。 地震动峰值加速度为：0.05~0.10g
五	建设规模及性质	1、涞源县石片至伊家铺段改造工程，路线全长 10.568km, 对旧路病害处理后改造为沥青混凝土路面；局部路段恢复及增设路肩挡墙等路基防护。 3、涞源县团圆桥改造工程，桥梁全长 31.46m, 现状为钢筋混凝土现浇板桥更换上部结构和桥台, 保留桥墩。桥面净宽 7.5m+2*0.25m 护栏， 3、涞源县 G112 线至东杏花段改造工程，路线全长 3.1km, 对旧路病害处理后改造为沥青混凝土路面, 局部路段恢复路肩挡墙等路基防护。
六	开工日期	2021 年 9 月 26 日

	交工日期	2021 年 10 月 31 日
七	批准概算	2199 万元
八	工程建设主要内容	石片至伊家铺段全线参照三级公路标准，改建为 6.5m 宽沥青混凝土路面。包括局部路段病害处理、路面、桥梁等工程。 G112 线至东杏花段全线参照四级公路标准，改建为 3.5m 宽沥青混凝土路面。包括局部路段病害处理、路面等工程。
九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	合格
十一	存在问题处理措施	无
十二	附件	1、质量检验报告； 2、竣工验收证书； 3、竣工验收组名单。

公路工程（合同段）竣工验收证书

竣工验收时间：

工程名称： 涞源县石片至伊家铺段、团圆桥及 G112 至东杏花段改造工程	合同段名称及编号： 涞源县石片至伊家铺段、团圆桥及 G112 至东杏花段改造工程
建设单位：涞源县交通运输局	设计单位：保定市保通公路勘察设计有限责任公司
施工单位：河北鼎峯环保工程有限公司	审批单位：涞源县行政审批局
本合同段设计主要工程量： 18 厘米水泥稳定碎石 48960 m ² 、5 厘米厚沥青混凝土面层 46800 m ² 、 铣刨旧沥青混凝土路面 46800 m ² 。局部路段病害处理 7361m ³ 。	
合同价款	1813.2021 万元
合同工期	36 天
施工单位按合同条款要求完成了该项目建设任务，施工单位有完整的原始记录、质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按《公路工程质量检验评定标准》进行认真的评定，合同段整体工程质量评定合格。工程质量合格，准予竣工。	

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2021 年 12 月 15 日



(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2021 年 12 月 13 日



(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2021 年 12 月 13 日



(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2021 年 12 月 13 日



(注:表中内容较多时,可用附件。)

农村公路道路硬化工程 竣工验收组名单

序号	所在单位	职务或职称	签名
1	涞源县交通运输局	主管局长	张明
2	涞源县交通运输局工管股	副股长	张心强
3	涞源县交通运输局招标办	主任	郭文军
4	涞源县交通运输局计统股	副股长	王刚
5	涞源县交通运输局监察室		马晓会
6	涞源县交通运输局养护中心	副主任	孙永飞
7	涞源县交通运输局公路发展服务站		王春雷
8	涞源县交通运输局执法四股		田永宁
9	监理单位：河北四方公路工程咨询有限公司	总监	陈超
10	设计单位：保定市保通公路勘察设计院有限责任公司		高伟
11	施工单位：河北鼎峯环保工程有限公司	施工	邓国娟

日期：2021.12.13